



Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 21/18121
Saksbehandler Martin Georg Hanssen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Driftsutvalg	09.06.2021	37/21

Heim kommune - Utslippstillatelse etter forurensningsloven for Taftøyan hytteområde gnr 43 bnr 1, 4, 5, og 6

Driftsutvalg har behandlet saken i møte 09.06.2021 sak 37/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Driftsutvalgs vedtak/innstilling

Heim kommune godkjenner Avløpsplan for Taftøyan hytteområde datert 16.12.2018, sist revidert 25.05.2021. Vann- og avløpsplanen skal til enhver tid være oppdatert og endringer krever godkjenning av Heim kommune. Det godkjennes ikke avløpsanlegg og avløpsløsninger som ikke er i tråd med avløpsplanen.

Med hjemmel i forurensningslovens § 18 oppheves alle utslippstillatelser etter forurensningsloven for sanitært avløpsvann som er eldre enn 10 år innen Avløpsplan for Taftøyan hytteområde datert 16.12.2018, sist revidert 25.05.2021. Samtidig oppheves alle midlertidige utslippstillatelser etter forurensningsloven for sanitært avløpsvann som er gitt av Heim kommune innen nevnte avløpsplan. Kostanden for den enkelte som følge av opphevingen vurderes å være lavere enn fordelene ved bedring av forurensningssituasjonen i området som følge av utbedring av gamle avløpsløsninger.

Med hjemmel i forurensningslovens § 11 og i medhold av forurensningsforskriftens kap. 13 gir Heim kommune utslippstillatelse for bolig og hyttebebyggelsen som omfattes av Avløpsplan for Taftøyan hytteområde datert 16.12.2018, sist revidert 25.05.2021. Tillatelsen gjelder utslipp for inntil 600 pe. Med samme hjemmel gis utslippstillatelse for nød-avløp fra slamavskiller ved gnr. 43 bnr. 1 for fellesanlegg ved Taftøyan hytteområde til havnebasseng ved småbåthavna ved denne eiendommen.

Avløpsvannet skal ledes via henholdsvis 55m³ slamavskiller for vestre del av hyttefeltet og 25 m³ slamavskiller østre del av hyttefeltet til sjø.

Heim kommune stiller følgende krav til avløpsanlegget:

- Avløpsanlegg og utslippspunkt skal plasseres i henhold til godkjent vann- og avløpsplan. Utslippspunktet skal ligge minst 10 meter under laveste lavvann i Leirvika.
- Slamavskillere skal minst håndtere rensekravet for utslipp til mindre følsomt område jf. forurensningsforskriften og 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelværdi. Det skal tas vannprøver som beskrevet i forurensningsforskriften § 13-12.
- Det skal ikke ledes overvann inn på slamavskilleren. Slamavskilleren skal tømmes ved behov og minimum hvert år.
- Det skal monteres alarm for høyt vannnivå i alle pumpekummer tilknyttet anlegget.
- Det skal monteres stasjonært nødstrømsaggregat ved pumpekum etter 55 m³slamavskiller.
- Anlegget skal etableres og driftes i henhold til følgende (avtagende prioritet): krav i dette vedtak, gjeldende vann- og avløpsplan, krav i gjeldende lokal avløpsforskrift, i henhold til forurensningsforskriftens kap. 13 – se www.lovdata.no, og ellers slik som beskrevet i søknaden.
- Anleggseier er ansvarlig for å sikre at anlegget fungerer tilfredsstillende.

Heim kommune kan ikke se at tillatelsen vil gi negative konsekvenser for allmenne interesser. Vurderingene etter naturmangfoldloven og vannforskriften er gjort i saksutredningen.

Vedtaket gjelder kun selve utslippstillatelsen etter forurensningsloven. Det gjøre oppmerksom på at tiltaket også krever avklaring etter plan- og bygningsloven. Det er et vilkår for utslippstillatelsen at tillatelse etter plan- og bygningsloven blir gitt.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

Gebyr blir belastet etter gjeldende satser.

Vedtaket kan påklages i henhold til forurensningsforskriftens § 12-15 eller forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må framsettes skriftlig innen 3 uker etter vedtaket er fattet.